

Информация по МДБОУ « Детский сад № 58»
на предписание № 23п-26-2019 от 12.03.2019 года.

№	Нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1	<p>Сан ПиН 2.4.1.3049-13 П. 1.9 Количество детей в группах дошкольной образовательной организации, превышает предельно допустимую численность, исходя из расчета площади групповой, не менее 2,0 кв.м на одного ребенка дошкольного возраста, и составляет 1,4-1,6 кв.м, согласно списочному составу в средней группе – 33 ребенка, в старшей группе – 36 детей, подготовительной – 39 детей.</p>	<p>Не устранено. После комплектования 2019 года подготовительная группа - 40 человек, старшая группа – 32, средняя группа – 32 ребенка в каждой возрастной группе.</p>
2	<p>П 3.6 Не оборудована индивидуальная игровая площадка с теневым навесом для младшей группы</p>	<p>Не устранено. Строительство теневого навеса и игровой площадки запланировано на весну 2020 года.</p>
3	<p>П 7.1 Искусственное освещение осуществляется люминесцентными светильниками типа ЛПО 236/8-10-12 Вт. По результатам инструментальных измерений, искусственная освещенность в подготовительной, старшей и средней группах в измеренных точках не соответствует требованиям п 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерения освещения № 2520 от 04.02.19 г). Имеются неисправные светильники, при проверке в складском помещении для хранения сыпучих продуктов 1 лампа не функционирует, отсутствует искусственное освещение в санитарном узле на пищеблоке, отсутствует (неисправно) искусственное освещение в буфетной старшей группы, не функционирует половина ламп в спальня старшей группы.</p>	<p>Устранено. Все лампы были заменены 19-20 марта 2019 года при проведении ремонтных работ.</p>

4	П. 6.2 раздевальные оборудуются шкафчиками с индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, в нарушение указанных требований в младшей группе недостаточно шкафчиков для хранения верхней одежды, по списку 24 ребенка, а шкафчиков 15.	Устранено. Приобретено 2 пятисекционных шкафчика в младшую группу.
5	П 13.1 холодильник для хранения суточного запаса пищевых продуктов нуждается в замене, не герметичный, дверцы плотно не закрываются, ржавые.	Устранено. Приобретён холодильник для хранения суточного запаса продуктов.

Заведующая МДБОУ « Детский сад № 58»



О.В. Иванова